



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

№ RU Д-РУ.ПБ68.В.00740/19  
регистрационный номер декларации о соответствии

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ РУФКОМПЛЕКТ", место нахождения: 249010, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, БОРОВСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ МАЛАНЬИНО, СТРОЕНИЕ 2, ОГРН: 1124025008986, телефон: +7 4843996184, e-mail: info@roofcom.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МЕТАЛЛИСТ", место нахождения: 249032, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, ГОРОД ОБНИНСК, ШОССЕ КИЕВСКОЕ, 35, -, -, ОГРН: 1054002517557, телефон: +7 4842212001, e-mail: info@zavod-metallist.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Гидро-, пароизоляционные полотна (пленки), на основе тканного и нетканого полипропилена, с ламинацией, для защиты подкровельных пространств, толщиной от 0,09 мм до 0,12 мм, поверхностной плотностью от 40 г/м<sup>2</sup> до 80 г/м<sup>2</sup>, марки «Optima», типов: «Optima А», «Optima В», «Optima С», «Optima D», выпускаемые по ТУ 22.23.19-037-75483238-2017, Договор № б/н от 23.05.2019 года.

Тип объекта декларирования: Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 22.23.19

Код ТН ВЭД России: 3921906000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** ТР РФ 005/2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Показатели пожарной безопасности согласно приложению № 1 на 1 листе. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5.

**СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 1д**  
**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

**ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ:** продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов  
**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 26.09.2019 ПО 25.09.2022**

М.П. Заявитель

\_\_\_\_\_   
подпись

Генеральный директор  
Клементьев Алексей Владимирович

\_\_\_\_\_   
инициалы, фамилия

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА**

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, телефон: +7 4954813340, регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.11ПБ68



Руководитель  
(уполномоченное им лицо)  
органа, регистрирующего  
декларацию о соответствии

\_\_\_\_\_   
подпись

Голубева Дарья Львовна

\_\_\_\_\_   
инициалы, фамилия



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТВИИ № RU Д-RU.ПБ68.В.00740/19**  
**На стандарты и иные документы, примененные при декларировании**

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п. 7, метод 2	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ



Руководитель  
(уполномоченное им лицо)  
органа, регистрирующего  
декларацию о соответствии

  
подпись

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия

Специалист (специалисты)  
участвующий в процессе  
подтверждения соответствия

  
подпись

Нуйкова Карина Николаевна

инициалы, фамилия